奥州金ケ崎行政事務組合　胆江地区衛生センターごみ焼却施設

令和7年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種　類			可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ
量(t)			3,320.09	2,934.54	2,707.28	3,636.94	3,510.98	2,533.54	3,087.43	3,049.24	2,981.23	2,909.31	2,035.57	2,592.62
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定位置			燃焼室出口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		800℃以上	923	902	899	909	907	906	907	910	914	905	920	924
集塵機入口温度														
測定位置			集塵機入口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		200℃以下	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
一酸化炭素濃度														
測定位置			集塵機出口(日平均値の月平均値)											
測定結果ppm		100ppm以下	4	6	5	5	4	6	4	4	4	6	5	6
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日														
年月日			ー	ー	ー	7月2日	8月4日	ー	ー	ー	12月25日	ー	ー	3月21日
排ガス中のダイオキシン類														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)											
排ガスを採取した日			ー	ー	ー	7月10日	ー	ー	ー	11月11日	ー	ー	ー	ー
測定結果が得られた日			ー	ー	ー	8月20日	ー	ー	ー	12月3日	ー	ー	ー	ー
測定結果ng-TEQ/㎥N		1.0ng-TEQ/㎥N	ー	ー	ー	0.0020	ー	ー	ー	0.032	ー	ー	ー	ー
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)測定項目の濃度は、標準酸素(12%)換算値である。											
排ガスを採取した日			4月24日	5月21日	6月11日	7月9日	ー	9月30日	10月23日	11月11日	12月10日	1月20日	2月18日	3月18日
測定結果が得られた日			5月15日	5月30日	6月25日	7月29日	ー	10月16日	11月5日	11月28日	1月16日	1月28日	3月3日	3月24日
測定結果	ばいじんg/㎥N	0.08g/㎥N	0.0004	0.0014	0.0011	0.0004	ー	0.0016	0.0001	0.0008	0.0001未満	0.0007	0.0006	0.0009
	硫黄酸化物 ㎥N/h		0.11	0.16	0.09	0.19	ー	0.22	＜0.03	0.09	0.10	＜0.04	0.23	0.49
		各右欄の数値	97.73	97.60	98.28	100.05	ー	97.5	98.2	97.73	99.39	103.05	96.69	99.91
	窒素酸化物ppm	250ppm	95	27	100	38	ー	100	56	69	97	110	75	49
	塩化水素mg/㎥N	700mg/㎥N	64	80	63	70	ー	59	25	52	45	29	63	96

※8月のばい煙量又はばい煙濃度は、2号炉煙突内部で不具合があり測定不可