令和７年度　胆江地区最終処分場維持管理記録

１　埋立量

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
焼却灰	主灰	270.69	297.98	273.71	317.35	318.18	258.02	317.56	246.38	315.00	253.07	210.67	234.10	3,312.71
	飛灰	99.71	76.14	76.34	99.35	75.79	76.60	76.85	100.18	69.51	103.16	50.17	98.54	1,002.34
シュレッダーダスト		41.94	58.49	46.80	50.90	42.45	41.78	59.25	43.47	50.00	47.74	38.55	48.24	569.61
レンガくず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
側溝土砂		0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	28.42
埋立廃棄物重量　小計(t)		412.34	432.61	396.85	486.62	436.42	376.40	453.66	390.03	443.91	403.97	299.39	380.88	4,913.08
覆土(㎥)		165.00	126.00	119.00	189.00	155.00	168.00	189.00	154.00	140.00	138.50	121.50	112.00	1,777.00

２　年度別埋立量

		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	２年度	３年度	４年度	５年度	６年度	合計
焼却灰	主灰	3,954.96	3,487.35	3,520.88	3,317.10	3,248.16	3,249.31	3,694.02	3,560.85	3,414.25	3,769.82	3,541.23	3,391.66	42,149.59
	飛灰	1,127.58	1,217.48	1,144.58	1,157.05	1,122.07	1,154.69	1,113.86	1,124.41	1,159.94	1,117.85	1,078.07	960.53	13,478.11
シュレッダーダスト		910.95	869.60	793.69	653.25	662.71	697.89	699.21	661.56	704.64	727.68	647.27	600.05	8,628.50
レンガくず		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
側溝土砂		0.00	0.00	0.00	82.65	70.26	38.84	37.19	25.49	32.76	29.68	0.48	45.70	363.05
埋立廃棄物重量　小計(t)		5,993.49	5,574.43	5,459.15	5,210.05	5,103.20	5,140.73	5,544.28	5,372.31	5,311.59	5,645.03	5,267.05	4,997.94	64,619.25
覆土(㎥)		3,229.50	3,001.50	3,551.50	3,280.74	4,171.00	2,900.50	2,907.50	3,004.50	3,212.00	2,473.50	1,789.50	1,537.00	35,058.74

３　埋立残余容量

	測量年月日	残余埋立容量
容量(㎥)	令和6年3月31日	57,099.9㎥

令和７年度　胆江地区最終処分場維持管理記録

４　施設の点検記録

	流出防止設備		遮水設備		漏水検知システム		浸出水集排水施設		浸出水処理施設		雨水集排水施設			地下水集排水施設		埋立ガス処理施設		道路設備			飛散防止設備		洗車設備		防火管理		異常発生時の対応
	土堰堤	構造物	遮光	遮水	表示状態	その他	集排水管等	その他	施設全般		集排水路	防災調整池	その他	水質等	その他	設備全般	その他	損傷等	飛散(施設内)	飛散(施設外)	損傷等	その他	水位等	その他	施設全般	その他	
5月1日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5月30日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6月30日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6月19日遮光シート補修
7月31日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8月28日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9月30日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10月31日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11月28日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11月12日遮光シート補修
12月31日	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遮光設備については積雪のため点検不能
1月30日	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遮光設備については積雪のため点検不能
3月2日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3月27日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	遮光設備については補修日程調整中

令和７年度　胆江地区最終処分場維持管理記録

５　放流水検査

維持管理基準

計量項目	単位	基準値	令和７年度測定値												
			採水日	4月14日	5月13日	6月12日	7月17日	8月22日	9月11日	10月15日	11月6日	12月16日	1月7日	2月20日	3月10日
			結果報告日	4月21日	5月20日	6月23日	7月22日	8月28日	9月24日	10月22日	11月22日	12月23日	1月15日	2月25日	3月16日
ｐＨ(水素イオン濃度)	ｐＨ	5.8以上8.6以下		6.7	7.1	6.9	7.1	6.8	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/l	20mg/l以下		2.5	0.8	0.6	0.8	1.0	1.2	0.5未満	0.9	1.5	1.1	2.2	4.2
COD(化学的酸素要求量)	mg/l	90mg/l以下		14	12	9.5	8.7	9.9	9.7	7.4	6.8	7.0	8.6	11	9.4
ＳＳ(浮遊物質量)	mg/l	10mg/l以下		2	4	4	1未満	1未満	6	2	5	1	2	2	2
全窒素	mg/l	120mg/l以下 日間平均60mg/l以下		21	17	15	16	18	21	27	26	21	21	22	21

６　地下水検査

(ア)モニタリング井(上流)

計量項目	単位	令和７年度測定値												
		採水日	4月14日	5月13日	6月12日	7月17日	8月22日	9月11日	10月15日	11月25日	12月16日	1月7日	2月20日	3月10日
		結果報告日	4月21日	5月14日	6月14日	7月18日	8月22日	9月13日	10月22日	12月6日	12月18日	1月13日	2月23日	3月12日
塩化物イオン	mg/l		6.9	5.0	9.6	5.8	10	7.4	2.8	5.2	5.9	9.0	10	8.5
電気伝導率	mS/m		8.0	7.0	8.2	10	12	12	6.5	8.0	6.1	10	6.7	9.3

(イ)モニタリング井(下流)

計量項目	単位	令和７年度測定値												
		採水日	4月14日	5月13日	6月12日	7月17日	8月22日	9月11日	10月15日	11月25日	12月16日	1月7日	2月20日	3月10日
		結果報告日	4月21日	5月14日	6月14日	7月18日	8月22日	9月13日	10月22日	12月6日	12月18日	1月13日	2月23日	3月12日
塩化物イオン	mg/l		4.9	4.5	3.7	4.0	6.0	7.8	2.7	4.1	2.5	5.8	7.6	3.3
電気伝導率	mS/m		7.9	7.9	9.9	10	11	10	6.0	9.0	2.4	9.7	10	5.6

※塩化物イオン：無機塩類を構成する代表的な陰イオン成分。(浸出水の流出監視)

※電気伝導率　：水への無機塩類等混入状態を表す。(浸出水の流出監視、塩化物イオンと相関性がある。)