奥州金ケ崎行政事務組合　胆江地区衛生センターごみ焼却施設

令和6年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種　類			可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ									
量(t)			3,028.39	3,033.93	2,440.38									
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定位置			燃焼室出口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		800℃以上	917	913	910									
集塵機入口温度														
測定位置			集塵機入口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		200℃以下	175	175	175									
一酸化炭素濃度														
測定位置			集塵機出口(日平均値の月平均値)											
測定結果ppm		100ppm以下	4	5	6									
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日														
年月日			―	―	6月13日									
排ガス中のダイオキシン類														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)											
排ガスを採取した日			―	―	―									
測定結果が得られた日			―	―	―									
測定結果ng-TEQ/㎥N		1.0ng-TEQ/㎥N	―	―	―									
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)測定項目の濃度は、標準酸素(12%)換算値である。											
排ガスを採取した日			4月25日	5月22日	6月13日									
測定結果が得られた日			5月2日	6月4日	6月26日									
測定結果	ばいじんg/㎥N	0.08g/㎥N	0.0008	0.0005	0.0011									
	硫黄酸化物㎥N/h		0.11	0.10	0.12									
		各右欄の数値	98.15	98.04	87.89									
	窒素酸化物ppm	250ppm	99	120	95									
	塩化水素mg/㎥N	700mg/㎥N	60	62	64									